


Mayalit

三回路导轨系统 安装说明书



致用户

※感谢您购买我们的产品!

※使用前请仔细阅读此说明书并妥善保管，以备参考!

注意事项

- 1、安装导轨系统前请先阅读安装说明书;
 - 2、为避免触电危险，在安装、维护前请先关掉电源;
 - 3、导轨系统的安装位置须与易燃物的距离大于15cm以上;
 - 4、安装高度距离地板需保持1.5米以上距离;
 - 5、请勿在潮湿环境下安装使用该导轨系统;
 - 6、禁止使用超过导轨的所规定的电流通量及承重量的电器;
 - 7、本产品只能由专业人士安装，同一导轨回路只能由一处供应电力;
 - 8、请保留此份说明书以便在导轨系统更换时进行参考;
 - 9、灯具发生异常现象时，请迅速切断电源，并与我司服务代理商联系或由专业资格人员检查维修更换;
 - 10、对本说明书有任何疑问之处，请向持有资格证书的工程师咨询。
- 注:我们的产品文件会不断更新,可登陆到www.mayalit.com获取。

执行标准:

灯具类型	执行标准	GB7000.1	GB/T 7000.201	GB/T 7000.202	GB/T 17743	GB/T 17625.1
嵌入式灯具含电器功率<5W	●			●	●	●
嵌入式灯具含电器功率≥5W	●		●	●		●
嵌入式灯具不含驱动器	●		●			
固定式灯具含电器功率<5W	●	●			●	
固定式灯具含电器功率≥5W	●	●			●	●
固定式灯具不含驱动器	●	●				

产品有害物质名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
金属部件	X	O	O	O	O	O
塑胶部件	O	O	O	O	O	O
线缆组件	X	O	O	O	O	O
LED光源	O	O	O	O	O	O
PCBA组件	X	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

10 本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用年限为 10 年。因型号不同，产品可能不包括以上所有部件，请以产品实际销售配置为准。

生产日期编码原则:

生产日期年份编码对照表										
数字	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
对应简码	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K

XXXXXXXXXXXX-----年份(2位)+周数(2位)+天(1位)+内部代码(6位)

示例：“2023年5月5日”对应编码为“CD19590000A”



Mayalit·玛雅博物馆照明品牌 | www.mayalit.com

地址: 广东省惠州市水口东江工业区祥和西路A17号

电话: 0752-5333003

一、三回路导轨安装

系统额定值: 400V/16A 三相电 (11 KW)或230V/16A 一相三回路(3×3.7 KW);
导轨系统仅使用在室内环境, IP20;
在施工过程中必须切断输入端电源才能操作, 如图1所示;




图1

二、嵌入式导轨安装说明(如图2所示)





图2



三、导轨裁切相应长度及注意事项(如图3所示)

